


- primor
- ref. olim. opa (copie)

JUDEȚUL IALOMITA
PRIMĂRIA COMUNEI TRAIAN
NR. 5762
AN 2020 LUNA 09 ZI 11

MINISTERUL SANATĂȚII
DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Slobozia
Str. Decebal nr.1 tel.0243 212130 int.196
e-mail : microbiologie@dspialomita.ro



Buletin de analiza nr. 1095A-1098A din 13.08.2020

Probe prelevate de la: PRIMĂRIA TRAIAN-MICROCENTRALA APA TRAIAN

Denumire proba : Proba apa lesire statie; Proba apa retea

Prezentate la analiza de: as.Chiriac V.

La data de 04.08.2020 cu procesul verbal nr.1200 / 04.08.2020

Data efectuării analizei: 04.08.2020-07.08.2020

Informații referitoare la probate): Probe recoltate în recipiente sterili de 500ml cu adaos de 0.5 ml tiosulfat de sodium 5[‰].

Analize microbiologice efectuate conform : SR EN ISO 6222 2004; SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:AI 2017; SR EN ISO 7899-2 2002.

REZULTATE

Cod proba	Tipul probei ■ Lesire ■ Apa retea Put forat	Numar de	Numar de	Bacterii	E.coli	Enterococi
		colonii la 22°C UFC/ml	colonii la 37°C UFC/ml	coliforme UFC 100 ml	UFC / 100 ml	UFC / 100 ml
1095A	Proba apa- lesire statie	3	2	0	0	0
1096A	Proba apa retea- PRIMĂRIE	/	/	/	0	0
1097A	Proba apa retea-SC MARIGEO- Magazin 1	/	/	/	0	0
1098A	Proba apa retea-SC MARIGEO- Magazin 2	/	/	/	0	0
	Valori normale cf. Legii 458 2002 modificata si completata prin Ordonanta nr.22/2017	Nici o modificare anormala	Nici o modificare anormala	0/100ml	0/100ml	0/100ml
DECIZIE	Conform Legii 458 2002 modificata si completata prin Ordonanta nr.22/2017	Toti parametrii analizati corespund				

Analize efectuate de: Executant :

As.

Responsabil de analiza

Biolog pr.

Șef laborator

Dr. Dobre Georgeta

Medic primar

Dr. în Științe Medicale